Organismo Notificado
NB 2426

Certiberia
Europe Solutions S.L.

Otorga el presente

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE PRESTACIONES
Nº 2426-CPR-230-05

En cumplimiento del Reglamento (UE) n º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de productos de la construcción – CPR), este certificado se aplica al producto de construcción:

FIRESTOP EI30

Tipo de producto:	Puertas peatonales exteriores. Resistentes al fuego y/o control de humo
Uso previsto:	Compartimentación de sectores de incendio y recorridos de evacuación.

Características esenciales:

Resistencia a la carga de viento	NPD
Estanquidad al agua	
Sustancias peligrosas	
Resistencia al impacto	
Capacidad para soportar carga los dispositivos de seguridad	350 N
Altura (mm)	≤ 2.100
Capacidad de desbloqueo	NPD
Prestación acústica	
Transmitancia térmica	
Propiedades de radiación	
Permeabilidad al aire	

Resistencia al fuego *(para compartimentación de sectores de incendio)*	$EI_2$30
Control de humos *(en usos en los que se requiera un control en la propagación del humo)*	NPD
Capacidad de desenganche	
Cierre automático *(solo para puertas con cierre automático resistentes al fuego y/o control de humos)*	C
Durabilidad de la capacidad de desenganche	NPD
Durabilidad del cierre automático *(solo para puertas con cierre automático resistentes al fuego y/o control de humos):*	
- Frente al desgaste (ensayo de ciclos)	5
- Frente al envejecimiento (corrosión)	NPD

Las características del producto para la aplicación correcta de este certificado se visualizan en el QR:

Puesto en el mercado bajo el nombre o marca comercial de:

ASTURMADI DOORS, S.L.
P.I. de las Arobias Travesía de la Industria, 51
33409 – Avilés - Asturias (ESPAÑA)

Y producido en la planta de fabricación:

CENTRO DE FABRICACIÓN
P.I. de las Arobias Travesía de la Industria, 51
33409 – Avilés - Asturias (ESPAÑA)

Este certificado da fe de que se cumplen todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia del desempeño descritas en el Anexo ZA de las normas **EN 14351-1:2006 + A2:2016 y EN 16034:2014** aplicadas bajo el sistema 1 para el desempeño establecido en este certificado y que se evalúa el control de producción de fábrica realizado por el fabricante para asegurar la constancia de las prestaciones del producto de construcción.

*El presente certificado nº **2426-CPR-230-05**, anula y sustituye al certificado anteriormente emitido nº **2426-CPR-230-04**.*

VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO:	Este certificado se emitió por primera vez el **25/06/2024** y seguirá siendo válido hasta el **24/06/2027**, siempre y cuando no se modifiquen significativamente ni las normas armonizadas, ni el producto de construcción, ni los métodos AVCP, ni las condiciones de fabricación en la planta; a menos que sea suspendido o retirado por CERTIBERIA.

Fecha primera emisión certificado **2426-CPR-230-04**	15 de Septiembre de 2022
Fecha de última inspección de seguimiento:	26 de Mayo de 2026

Fdo: Certiberia Europe Solutions S.L.
Mónica Alba Serrano
Responsable de Certificación

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación de CERTIBERIA.
La validez del presente certificado puede confirmarse en la dirección web www.certiberia.com

Certiberia Europe Solutions, S.L.
Avenida Quitapesares 46
28670 – Villaviciosa de Odón - Madrid
@ certiberia@certiberia.com
☎ 916 13 30 14
www.certiberia.com